

投标澄清函

各供应商：

在茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目甲供材料音叉液位开关遴选公告(招标编号: CMMP-CXSH-2024009)中, 对相关供应商提出的澄清作出如下回复：

1、防腐材质标准问题：在音差液位开关请购单，设计规格书第2页，21项设计涂层中：只列出一种防腐材质为：PTFE材质，实际应用中还有ECTEF /PFA等材质也完全达到设计的防腐要求，请问能否采用其它符合要求的防腐材质？

澄清回复：可不使用涂层。

2、总的报价清单为48套，在音差液位开关技术文件第10页，备品备件中，安装备件的4套报价是否在报价清单中单独报价？ 开工备品备件：卖方在投标书中应列出开工投产时所需的备品备件。

序号	位号	名称及规格	数量
1		音叉液位开关电路板	2套
2		音叉液位开关	2套

澄清回复：所有的备件都含总价内。同时需要分别报价。

茂名港长兴石化储运有限公司

2024年07月05日

